



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №4**

г. Магадан

«08» ноября 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **- Объект здравоохранения.**
- 1.2. Адрес объекта **685000, город Магадан ул. Речная, 27**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: -отдельно стоящее здание, **5 этажей, 3137 кв.м.**
- 1.4. наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **1,756 кв.м**
- 1.5. Год постройки здания **1983**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2024**, капитального **нет**
- 1.7. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии»**
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) **685000, город Магадан, улица Речная, 27**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация - оказание медицинских услуг.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Автобус № 20; маршрутное такси № 52 (до остановки МТЭЦ)**
 - 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **100 м**
 - 3.2.2 время движения (пешком) - **3 мин**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **нет**
 - 3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная; нет**
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У)	№1,2,3,4,5,6,7	№1,2,3,4,5,6,7
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У)	№ 7,8	№ 7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У)	№ 9,10,11	№ 9,10,11
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У)	№ 9,10,11	№ 9,10,11
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У)	№ 12,13,14,15	№ 12,13,14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У)	№ 8,16	№ 8,16
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У)	№1,2,3,4,5,6,7	№1,2,3,4,5,6,7

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные

		элементы информации), ТР (организация мест для личного автотранспорта инвалидов).
2	Вход (входы) в здание	Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, КР (установка пандуса)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (устройство уборной)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), (организация мест для личного автотранспорта инвалидов). Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, (устройство пандуса с поручнями с двух сторон) (устройство уборной) Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: narko.49med.ru

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 10 л.
Этажный план, паспорт БТИ	на 1 л.

Руководитель рабочей группы

Главный врач ГБУЗ «МОДПиН» Калашникова Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Член рабочей группы:

Гл. специалист МТС Исраилов Д.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Заместитель председателя ВОИ Магаданской области
по доступной среде Могильникова Н.Е.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Главный врач «ГБУЗ «МОДПиН» Калашникова Н.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Гл. специалист МТС Исраилов Д.С.

(Должность, Ф.И.О.)



Управленческое решение согласовано с комиссией по обследованию здания учреждения, расположенного по адресу г. Магадан ул. Речная, 27 в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, протокол № 1 от 08.11.2025 г.

Фотофиксация

Объект здравоохранения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Магаданский областной диспансер психиатрии и наркологии» г. Магадан ул. Речная, 27 (ГБУЗ «МОДПиН»)

Транспортная доступность



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8

Пути движения внутри здания



Фото 9




Фото 10



Фото 11

Кабинет принимающего врача



Фото 12




Фото 13

Туалетная комната



Фото 14



Фото 15



Фото 16

Помещение для переоборудования туалетной комнаты
с установкой поручней и табличек для маломобильных и слабовидящих граждан



Фото 17



Фото 18




Фото 19